



Configurar sessão pública

Configurar sessão

Pregão Eletrônico N° 90009/2025

UASG 70014 - TRE-TRIBUNAL REGI

Critério julgamento: Menor Preço / Maior De

Previsão de abertura: [03/02/2025 14:00:00](#)

Configurações básicas da sessão

Quantidade máxima de itens ?

Período de abertura dos itens ?

 até

Tempo para intenção de recurso ?

 minutos

Online



Atualizar Configurações



30/01/2025 17:59



Empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico 90.009/2025 encaminhou o seguinte pedido de esclarecimento: "1. Referente aos sensores magnéticos e sensores de teto listados no edital, verificamos que ambos não apresentam especificações mínimas detalhadas. Entendemos que as empresas licitantes poderão ofertar os equipamentos que deduzirem serem mais eficientes para o projeto. Nosso entendimento está correto?

2. Sobre o sensor de presença, entendemos que existe a possibilidade de ofertarmos um modelo com características similares e mesmo desempenho, porém sem dois sensores PIR, visto que os modelos mais próximos do solicitado possuem características mais adequadas para ambientes externos. Nosso entendimento está correto?"



Encaminhado o pedido de esclarecimento ao setor responsável, este assim se manifestou:

"Referente ao Pedido de esclarecimento a respeito do Pregão 90009/2025, informamos o seguinte:

1. Referente aos sensores magnéticos e sensores de teto listados no edital, verificamos que ambos não apresentam especificações mínimas detalhadas. Entendemos que as empresas licitantes poderão ofertar os equipamentos que deduzirem serem mais eficientes para o projeto. Nosso entendimento está correto? Sim, a empresa vencedora deverá implantar um sistema composto por equipamentos de qualidade suficiente para um desempenho seguro, preciso e eficiente, porém, não foram especificadas as marcas para os equipamentos.

2. Sobre o sensor de presença, entendemos que existe a possibilidade de ofertarmos um modelo com características similares e mesmo desempenho, porém sem dois sensores PIR, visto que os modelos mais próximos do solicitado possuem características mais adequadas para ambientes externos. Nosso entendimento está correto?

Se a empresa vencedora ofertar um modelo com características iguais ou superior ao solicitado será aceito, desde que atenda todas as especificidades do edital, principalmente cobrindo as tecnologias de detecção de presença e infravermelho."

30/01/2025 17:55



Empresa interessada em participar do



Encaminhado o pedido de esclarecimento

29/01/2025 20:59