ESCLARECIMENTO (1)

Empresa interessada em participar da licitação encaminhou o seguinte pedido de esclarecimento:

Referente ao itens 1, 2 e 3.

Favor informar se já existe infraeletrica pronta ate a sala onde ficarão os nobreaks?

RESPOSTA

Submetido ao setor responsável obtivemos a seguinte resposta:

. **1)** Já existe infraestrutura elétrica disponível até o ambiente onde os equipamentos serão instalados;

2) A autonomia desejada das baterias de todos os equipamentos deve ser de 10 (dez) minutos.